

УТВЕРЖДАЮ:

Директор НТ МУП «Горэнерго-НТ»

В.Ф. Свахин

«16» июля 2019 г.

**Протокол № 31908076264-01**

**заседания комиссии НТ МУП "ГОРЭНЕРГО-НТ"**

Дата подписания протокола 16.07.2019

Повестка: Рассмотрение заявок запроса котировок в электронной форме по процедуре: Поставка запорной арматуры.

Место, дата и время рассмотрения заявок: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Крупской, 5, к2 «16» июля 2019 г. 14 часов 00 минут (время московское)

На заседании комиссии присутствовали:

Председатель комиссии	Анфилатов И.А.
Зам.председателя комиссии	Коршунов А.В.
Член комиссии	Курмачев Д.С.
Секретарь комиссии	Заварзина И.Р.

Комиссия Заказчика действует на основании приказа № 1 от 17.06.2019. Кворум для принятия решения имеется.

**1. Информация о процедуре**

Способ закупки	Запрос котировок в электронной форме
Наименование закупки	Поставка запорной арматуры
НМЦД (руб.)	3326304.27
Извещение о проведение торгов (ЕИС)	31908076264
Дата публикации извещения	08.07.2019
Место проведения процедуры	<a href="https://www.oetprf.ru">https://www.oetprf.ru</a>

**2. Данные об организации-заказчике закупки**

Наименование	НИЖНЕТАГИЛЬСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРЭНЕРГО-НТ"
ИНН	6623090236
КПП	662301001
ОГРН	1126623013461

**3. Информация о лотах**

3.1 Лот №1

3.2 Количество поданных заявок на участие в закупке: 4

3.3 Сведения о заявках на участие в запросе котировок:

Номер заявки	Дата и время регистрации заявки	Ценовое предложение (руб)
1	15.07.2019 16:57	2 564 784,00
2	15.07.2019 17:03	2 555 836.80
4	16.07.2019 07:30	2 597 487.34
5	16.07.2019 07:40	2 088 740.40

4. По итогам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок путем голосования приняты следующие решения:

4.1. Решение о допуске к участию в запросе котировок принято в отношении следующих заявок:

Номер заявки	Дата и время подачи заявки	Ценовое предложение (руб)	Решение каждого члена комиссии
2	15.07.2019 17:03	2 555 836.80	Анфилатов И.А.- Участник соответствует требованиям. установленным в извещении о закупке Коршунов А.В.- Участник соответствует требованиям, установленным в извещении о закупке Курмачев Д.С.- Участник соответствует требованиям, установленным в извещении о закупке Заварзина И.Р.- Участник соответствует требованиям, установленным в извещении о закупке
4	16.07.2019 07:30	2 597 487.34	Анфилатов И.А.- Участник соответствует требованиям. установленным в извещении о закупке Коршунов А.В.- Участник соответствует требованиям, установленным в извещении о закупке Курмачев Д.С.- Участник соответствует требованиям, установленным в извещении о закупке Заварзина И.Р.- Участник соответствует требованиям, установленным в извещении о закупке

4.2. Решение об отказе в допуске участников закупки к участию в запросе котировок принято в отношении следующих заявок:

Номер заявки	Дата и время подачи заявки	Ценовое предложение (руб)	Решение каждого члена комиссии
1	15.07.2019	2 564 784,00	<b>Анфилатов И.А.-</b> Предложение о предмете договора не

	16:57		<p>соответствует условиям указанным в Техническом задании (Приложение №1 к извещению о проведении запрос котировок). В пункте №8 предлагается задвижка стальная Ду-400 мм. типовая фигура: 30с41нж (без редуктора). Техническим заданием установлено требование к задвижке стальной Ду-400 мм. типовая фигура: 30с541нж (с коническим редуктором). Материал втулки маховика предлагается подшипник качения вместо указанных в техническом задании втулок из бронзы БрАЖ 9-4 или латуни ЛС59-1</p> <p><b>Коршунов А.В.</b>- Отклонение. Причина: Предложение о предмете договора не соответствует условиям указанным в Техническом задании (Приложение №1 к извещению о проведении запрос котировок). В пункте №8 предлагается задвижка стальная Ду-400 мм. типовая фигура: 30с41нж (без редуктора). Техническим заданием установлено требование к задвижке стальной Ду-400 мм. типовая фигура: 30с541нж (с коническим редуктором). Материал втулки маховика предлагается подшипник качения вместо указанных в техническом задании втулок из бронзы БрАЖ 9-4 или латуни ЛС59-1</p> <p><b>Курмачев Д.С.</b>- Предложение о предмете договора не соответствует условиям указанным в Техническом задании (Приложение №1 к извещению о проведении запрос котировок). В пункте №8 предлагается задвижка стальная Ду-400 мм. типовая фигура: 30с41нж (без редуктора). Техническим заданием установлено требование к задвижке стальной Ду-400 мм. типовая фигура: 30с541нж (с коническим редуктором). Материал втулки маховика предлагается подшипник качения вместо указанных в техническом задании втулок из бронзы БрАЖ 9-4 или латуни ЛС59-1</p> <p><b>Заварзина И.Р.</b>- Отклонение. Причина: Предложение о предмете договора не соответствует условиям указанным в Техническом задании (Приложение №1 к извещению о проведении запрос котировок). В пункте №8 предлагается задвижка стальная Ду-400 мм. типовая фигура: 30с41нж (без редуктора). Техническим заданием установлено требование к задвижке стальной Ду-400 мм. типовая фигура: 30с541нж (с коническим редуктором). Материал втулки маховика предлагается подшипник качения вместо указанных в техническом задании втулок из бронзы БрАЖ 9-4 или латуни ЛС59-1</p>
5	16.07.2019 07:40	2 088 740.40	<p><b>Анфилатов И.А.</b>- Отклонение. Причина: Предложение о предмете договора не соответствует условиям указанным в Техническом задании (Приложение №1 к извещению о проведении запрос котировок). В пункте №8 предлагается задвижка стальная Ду-400 мм. типовая фигура: 30с41нж (без редуктора). Техническим заданием установлено требование к задвижке стальной Ду-400 мм. типовая фигура: 30с541нж (с коническим редуктором)</p>


		<p><b>Коршунов А.В.-</b> Отклонение. Причина: Предложение о предмете договора не соответствует условиям указанным в Техническом задании (Приложение №1 к извещению о проведении запрос котировок). В пункте №8 предлагается задвижка стальная Ду-400 мм. типовая фигура: 30с41нж (без редуктора). Техническим заданием установлено требование к задвижке стальной Ду-400 мм. типовая фигура: 30с541нж (с коническим редуктором)</p> <p><b>Курмачев Д.С.-</b> Отклонение. Причина: Предложение о предмете договора не соответствует условиям указанным в Техническом задании (Приложение №1 к извещению о проведении запрос котировок). В пункте №8 предлагается задвижка стальная Ду-400 мм. типовая фигура: 30с41нж (без редуктора). Техническим заданием установлено требование к задвижке стальной Ду-400 мм. типовая фигура: 30с541нж (с коническим редуктором)</p> <p><b>Заварзина И.Р.-</b> Отклонение. Причина: Предложение о предмете договора не соответствует условиям указанным в Техническом задании (Приложение №1 к извещению о проведении запрос котировок). В пункте №8 предлагается задвижка стальная Ду-400 мм. типовая фигура: 30с41нж (без редуктора). Техническим заданием установлено требование к задвижке стальной Ду-400 мм. типовая фигура: 30с541нж (с коническим редуктором)</p>
--	--	--

5. Признать запрос котировок в электронной форме состоявшимся. Заключить договор с участником, подавшем заявку № 2.

6. Разместить настоящий протокол в Единой Информационной Системе.

7. Подписи

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии.

Роль	Член комиссии	Подпись члена комиссии
Председатель комиссии	Анфилатов И.А.	
Зам.председателя комиссии	Коршунов А.В.	
Член комиссии	Курмачев Д.С.	
Секретарь комиссии	Заварзина И.Р.	